

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций KoloVesi 5.

Подземная станция и тип монтажа	KoloVesi 5 нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 midi нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 midi высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 long нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 long высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 низкий корпус нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 5 низкий корпус высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.	4.2	7.2	4.9	8.2	5.5	9.3	5.8	8.7
Объём станции, м куб.	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2
ЦПС (1:4), м куб./кг	2.4/3430	3.7/5425	2.9/4165	4.4/6380	3.4/4900	5.0/7330	3.6/5190	4.9/7110
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг	0.5/610	0.7/970	0.6/740	0.9/1140	0.7/870	1.0/1305	0.7/920	1.0/1270
Песок в составе ЦПС, м куб./кг	1.9/2820	3.0/4460	2.3/3420	3.5/5240	2.7/4025	4.0/6025	2.8/4270	3.9/5850
Песок, м куб./кг	-	1.6/2345	-	1.8/2770	-	2.1/3200	-	1.6/2470